

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

**ПРЕДПИСАНИЕ № 738**  
**об устранении выявленных нарушений**

07.12.2021

г.Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

**Муниципальное общеобразовательное учреждение "Михайловская средняя школа" Ярославского муниципального района, ОГРН1027601601785, ИНН 7627013675 ; 150517, Ярославская обл., Ярославский район, п. Михайловский, ул. Школьная, 7**

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

При проверке выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

**При проверке выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":**

п.1.5. Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации <3> и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

Согласно сведений о количестве вакцинированных от Covid-19, общая численность сотрудников 58 человек из них вакцинировано 52 человека, 5 человек имеют медицинские отводы ( из них 1сотрудник имеет постоянный мед отвод), 1 человек переболевший менее чем 6 месяцев, 3 человека находятся в декретном отпуске. по уходу за ребенком

на момент проверки у 9 человек персонала отсутствуют данные об очередной RW от дифтерии.

У 4 человек отсутствуют данные о вакцинации против кори.

У 3 человек отсутствуют данные о вакцинации против гепатита В

п.2.2.4 Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

В нарушение данного пункта покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории частично имеют нарушение целостности асфальтового покрытия и требуют ремонта.

п.2.4.3. Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны

соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом. Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула.

На момент во всех классах начальной школы отсутствуют данные антропометрии, маркировка мебели проведена без учета роста детей.

2.4.11. ...Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

В нарушение данного пункта ни одна кабинка в туалет не оснащена держателями для туалетной бумаги. Держатели с бумагой оснащены в умывальниках.

2.4.12. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

На момент проверки помещение для хранения уборочного инвентаря имеется только на 3 этаже, помещение не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

п.2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В нарушение данного пункта, напольное покрытие в кабинете N23 имеет дефекты и повреждения,

п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

в нарушение данного пункта требуется косметический ремонт: в кабинете N35 отделка стен и потолка шелушится и осыпается, в кабинете N23 отделка подоконников шелушится и осыпается, в кабинете N12 на потолке след от протечки.

2.6.1. Здания хозяйствующих субъектов оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. Сливные трапы оборудуются в производственных, складских, хозяйственных, подсобных и административно-бытовых помещениях столовой (далее - пищеблока), в помещениях для стирки белья, душевых, туалетах, за исключением помещений, размещенных в жилых помещениях жилищного фонда и в дошкольных группах, размещенных в нежилых помещениях. Полы, оборудованные сливными трапами, должны быть оборудованы уклонами к отверстиям трапов.

При отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях хозяйствующего субъекта устанавливаются водонагревающие устройства.

В нарушение данного пункта в туалетах 1-го и 2-го этажей отсутствует горячая вода и в них не установлены водонагревающие устройства.

п.2.7.2. Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения).

В нарушение данного пункта, на момент проверки проветривание помещений не проводится из-за ветхости оконных рам: во всех коридорах, кабинет N23 ( все окна заклеены).

2.8.3. Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

В нарушение данного пункта на 2-ом этаже в большой и малой рекреациях, кабинет технологии мальчиков, имеются остекление окна не из цельного стекла или наличие трещин.

п.2.8.5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.

На момент проверки в кабинетах: N10, N30, N35, используются светодиодные лампы с разными секторами светового излучения- теплый и белый. В кабинете N31, не горит 1 светильник.

2.11.2. Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.

Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в спортивных залах и групповых помещениях не реже 2 раз в день.

Спортивный инвентарь и маты в спортивном зале ежедневно протираются с использованием мыльно-содового раствора. Ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса. Ковровое покрытие не реже одного раза в месяц подвергается влажной обработке. После каждого занятия спортивный, гимнастический, хореографический, музыкальный залы проветриваются в течение не менее 10 минут.

на момент проверки для обработки спортивного инвентаря и матов в спортивном зале отсутствует маркированный инвентарь ( емкости и ветошь), инструкции по приготовлению мыльно - содового раствора и обработке их, график проведения влажной уборки.

п.3.5.14. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, клавиатуры, компьютерной мыши необходимо ежедневно дезинфицировать их в соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.

На момент проверки в кабинетах информатики, где установлены мониторы отсутствуют дезинфицирующие салфетки или дезсредство на спиртовой основе, содержащие не менее 70% спирта.

3.4.13. Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

В нарушение данного пункта на момент проверки холодным и горячим водоснабжением не обеспечены помещения: кабинет химии, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

**С целью устранения выявленных административных правонарушений,**

предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю устранить выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

**п.1.5. обеспечить проведение профилактических прививок, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медицинского осмотра персонала:**

на момент проверки у 9 человек персонала отсутствуют данные об очередной RW от дифтерии.

У 4 человек отсутствуют данные о вакцинации против кори.

У 3 человек отсутствуют данные о вакцинации против гепатита В

Обеспечить прохождение всеми сотрудниками вакцинации против Covid-19 или иметь медицинские отводы. По истечению времени медицинского отвода (временного), у переболевших (через 6 месяцев после болезни) обеспечить их вакцинацию против Covid-19. **Срок исполнения немедленно и постоянно.**

п.2.2.4 Провести ремонт покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории, так как территория имеют нарушение целостности асфальтового покрытия **Срок исполнения 11.01.2023.**

п.2.4.3.Обеспечить подбор ученической мебели в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом. **Срок исполнения немедленно и постоянно.**

2.4.11. Оснастить туалетные кабины держателями для туалетной бумаги. **Срок исполнения 11.01.2022.**

2.4.12. Оборудовать помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.**Срок исполнения 01.09.2022.**

п.2.5.2.Устранить дефекты и повреждения напольное покрытие в кабинете N23.**Срок исполнения 01.09.2022.**

П2.5.3. Провести косметический ремонт: в кабинете N35 отделка стен и потолка шелушится и осыпается, в кабинете N23 отделка подоконников шелушится и осыпается, в кабинете N12 на потолке след от протечки. **Срок исполнения 01.09.2022.**

2.6.1. Обеспечить подачу горячей воды в туалетах 1-го и 2-го этажей.**Срок исполнения 11.01.2023.**

п.2.7.2. Обеспечить проведения проветривания помещений через фрамуги или форточек в соответствии с санитарными правилами, при необходимости провести замену ветхих оконных рам.**Срок исполнения 11.01.2023.**

2.8.3. Обеспечить остекление окон на 2-ом этаже в большой и малой рекреациях, кабинет технологии мальчиков из цельного стекла. **Срок исполнения 01.09.2022.**

п.2.8.5. Обеспечить систему общего освещения потолочными светильниками с единым спектром светового излучения, в кабинетах: N10, N30, N35. Проводить своевременно перегоревших светильников (в кабинете N31 не горит 1 светильник).**Срок исполнения немедленно и постоянно.**

2.11.2.Обеспечить проведение ежедневной влажной уборки в спортивном зале спортивного инвентаря, матов. Иметь для этих целей емкости и ветошь, инструкции по приготовлению мыльно -

содового раствора, график проведения влажной уборки. **Срок исполнения немедленно и постоянно.**

п.3.5.14. Обеспечить наличие дезинфицирующих салфеток или дезсредства на спиртовой основе, содержащие не менее 70% спирта для обработки клавиатуры в кабинетах информатики, где установлены мониторы. **Срок исполнения немедленно и постоянно.**


Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на **Муниципальное общеобразовательное учреждение "Михайловская средняя школа" Ярославского муниципального района, ОГРН1027601601785, ИНН 7627013675 ; 150517, Ярославская обл., Ярославский район, п. Михайловский, ул. Школьная, 7**

Документы, подтверждающие выполнения предписания предоставить в срок до « 11 » января 2023 года

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный  
санитарный врач по  
Ярославской области  
(заместитель)  
М.П.



Звягин Александр Михайлович

Копию настоящего предписания получил:

« 04 » декабря 20 21 г.

Е. В. Рамашева  
Ф.И.О